



检测报告

报告编号 AHHH 检字 2021120118-1

第 1 页 共 5 页

委托方 安徽华业香料股份有限公司

项目名称 安徽华业香料股份有限公司雨水、废气检测

委托方地址 安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号

检测类别 委托检测

安徽海恒检测技术有限公司

2021 年 12 月 21 日

检测专用章



说 明

1. 报告未加盖检测机构印章无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 本报告如属送检样品，检测结果仅对来样负责。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 不得部分复制检测报告。
6. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
7. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况，所附排放标准由客户提供。

公司名称：安徽海恒检测技术有限公司

公司地址：合肥市新站区瑶海工业园新海大道北安徽海峰环境艺术工程有限公司研发
楼内

电话：0551-62868298

邮政编码：230000

一、任务来源

受安徽华业香料股份有限公司的委托,于 2021 年 12 月 6 日、2021 年 12 月 14 日对安徽华业香料股份有限公司的雨水、废气进行采样检测。

二、检测方案

类别	检测点位	检测项目	检测频次 (点、次、天)
雨水	厂区内雨水排口	化学需氧量、氨氮	1*1*1
有组织废气	锅炉废气排气筒出口 (DA005)	烟尘、二氧化硫、氮氧化物	1*1*1

三、检测分析方法、仪器及检出限

类别	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	检出限
雨水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	HCA-102 标准 COD 消解器 (HHFX-075)	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	TU-1901 紫外可见分光光度计 (HHFX-003)	0.025mg/L
有组织废气	烟尘	锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991	崂应 3012H-D 低浓度烟尘自动测试仪 (HHXC-038)、API35W 分析天平 (HHFX-007)	--
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	崂应 3012H 自动烟尘 (气) 测试仪 (HHXC-071)	3mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	崂应 3012H-D 低浓度烟尘自动测试仪 (HHXC-038)	3mg/m ³

备注: "--"表示无检出限。

四、质量保证及质量控制

- 1、参加检测的技术人员,均持有上岗证书。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格,并在有效期内使用。
- 3、样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。
- 4、现场采样和检测均在生产设备和环保设施正常运行情况下进行。
- 5、现场采样及检测仪器在使用前进行校准,校准结果符合要求。
- 6、检测结果和检测报告实行三级审核。

五、检测结果

1、水质检测结果

采样日期	2021 年 12 月 6 日	检测日期	2021 年 12 月 7 日	
样品性状	雨水排口水: 水质微浊、无色、无异味。			
采样点位	采样时间	检测项目	检测结果	单位
厂区内雨水排口	12:40	化学需氧量	30	mg/L
		氨氮	0.209	mg/L

2、有组织废气检测结果

采样日期	2021 年 12 月 6 日	检测日期	2021 年 12 月 6 日~ 2021 年 12 月 7 日
采样介质	烟尘 (玻璃纤维滤筒); 氮氧化物 (现场检测)。		

检测结果

采样点位	采样时段	检测项目	实测浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	标干流量 (m ³ /h)
锅炉废气排 气筒出口 (DA005)	13:30~14:30	烟尘	7.75	13.8	0.048	6062
	13:44~14:44	氮氧化物	22	40	0.14	6062

排气参数

采样点位	采样时段	检测项目	含氧量 (%)	流速 (m/s)	含湿 量 (%)	烟温 (°C)	排 气 筒 口 径 (m)	排 气 筒 高 度 (m)
锅炉废气排 气筒出口 (DA005)	13:30~14:30	烟尘	11.1	3.5	4.2	77.7	0.9	30
	13:44~14:44	氮氧化物	11.1	3.5	4.2	77.7		

3、有组织废气检测结果

采样日期	2021 年 12 月 14 日	检测日期	2021 年 12 月 14 日
采样介质	二氧化硫 (现场检测)。		

检测结果

采样点位	采样时段	检测项目	实测浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	标干流量 (m ³ /h)
锅炉废气排气筒出口 (DA005)	16:56~17:56	二氧化硫	3L	/	/	4525

排气参数

采样点位	采样时段	检测项目	一氧化碳 (mg/m ³)	含氧量 (%)	流速 (m/s)	含湿量 (%)	烟温 (°C)	排气筒口径 (m)	排气筒高度 (m)
锅炉废气排气筒出口 (DA005)	16:56~17:56	二氧化硫	3L	4.7	2.5	4.1	58.2	0.9	30

备注: 带“L”表示检测结果小于最低检出限。

报告结束

编制: 孙小飞

审核: 

签发: 

日期: 2021.12.21

日期: 2021.12.21

日期: 2021.12.21