



检测报告

报告编号 AHHH 检字 2024020135

第 1 页 共 4 页

委托方 安徽华业香料股份有限公司

项目名称 安徽华业香料股份有限公司废气检测

委托方地址 安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号

检测类别 委托检测

安徽海恒检测技术有限公司

2024年2月29日

检测专用章



说 明

1. 报告未加盖“安徽海恒检测技术有限公司检测专用章”和资质认定标志“CMA”印章无效; 未加盖资质认定标志“CMA”的检测报告, 不具有对社会的证明作用, 仅供参考。

2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。

3. 本报告如属送检样品, 检测结果仅对来样负责。

4. 本报告检测结果只代表检测时污染物排放状况。

5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6. 任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。

7. 若委托单位对本检测报告有异议, 可在收到报告之日起十五日内, 提出复检或仲裁申请, 逾期不予受理。

公司名称: 安徽海恒检测技术有限公司

公司地址: 安徽省合肥市新站区新海大道与经二路交口向北 100 米安徽方中科技集团有限公司研发楼内 5 楼

电话: 0551-62868298

邮政编码: 230000

一、任务来源

受安徽华业香料股份有限公司的委托,于 2024 年 2 月 22 日对安徽华业香料股份有限公司的废气进行采样检测。

二、检测方案

类别	检测点位	检测项目	检测频次 (点、次、天)
有组织 废气	天然气锅炉排口 DA005	低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	1*1*1

三、检测分析方法、仪器及检出限

类别	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	检出限
有组织 废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	崂应 3012H-D 低浓度烟尘自动测试仪 (HHXC-085)、AP135W 分析天平 (HHXC-007)	0.9mg/m ³ (采样体积 1.2m ³)
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	崂应 3012H-D 低浓度烟尘自动测试仪 (HHXC-085)	3mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	崂应 3012H-D 低浓度烟尘自动测试仪 (HHXC-085)	3mg/m ³

四、质量保证及质量控制

- 参加检测的技术人员,均持有上岗证书。
- 检测仪器设备经国家计量部门检定合格,并在有效期内使用。
- 样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。
- 现场采样和检测均在生产设备和环保设施正常运行情况下进行。
- 现场携带全程序空白样,实验室分析采取空白样、质控测定等措施对检测全过程进行质量控制。
- 现场采样及检测仪器在使用前进行校准,校准结果符合要求。
- 检测结果和检测报告实行三级审核。

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样日期	2024年2月22日	检测日期	2024年2月22日~ 2024年2月27日
采样介质	低浓度颗粒物(石英滤膜); 二氧化硫、氮氧化物(现场检测)。		

检测结果

采样点位	采样时段	检测项目	实测浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	标干流量 (m ³ /h)
天然气锅炉 排口DA005	16:32~17:32	低浓度颗粒物	1.7	2.1	8.2×10 ⁻³	4813
	16:34~17:34	二氧化硫	3L	4L	0.014L	4813
	16:34~17:34	氮氧化物	8	10	0.040	4813

排气参数

采样点位	采样时段	检测项目	一氧化碳 (mg/m ³)	含氧量 (%)	流速 (m/s)	含湿量 (%)	烟温 (°C)	排气筒 直径 (m)	排气筒 高度 (m)
天然气 锅炉排 口 DA005	16:32~ 17:32	低浓度 颗粒物	/	6.5	2.9	4.9	82.1	0.9	30
	16:34~ 17:34	二氧化 硫	3044	6.5	2.9	4.9	82.1		
	16:34~ 17:34	氮氧化 物	/	6.5	2.9	4.9	82.1		



备注: 带“L”表示检测结果小于最低检出限。

报告结束

编制: 王颜

审核: [Signature]

签发: 张为明

日期: 2024.02.29

日期: 2024.02.29

日期: 2024.02.29